

TŰZRIADÓ TERV

1. Általános adatok

A kikötő címe: Balatonberény, Csicsergő sétány.

Üzemeltető: Magyar Tenger Vízisport Egyesület, 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.

A kikötőben 156 db számozott hely található.

2. A tűzjelzés módja

Aki a kikötő területén tüzet, vagy arra utaló félreérthetetlen körülményt (füst, füstszag) tapasztal, köteles azt azonnal az alábbiak szerint jelezni:

2.1. A kikötőben tartózkodók riasztása

- a) A közelben tartózkodók figyelmét hangos „Tűz van!” kiáltásokkal kell felhívni a veszélyre és segítségüket kell kérni a további feladatok ellátásához.
- b) Gondoskodni kell arról, hogy a tűzriadó minden vízi járműhöz eljusson, amelyben emberek tartózkodnak.

2.2. A tűzoltóság értesítése

A tüzesetről haladéktalanul értesíteni kell a Tűzoltóságot a **112**-es telefonszámon.

A tűzjelzés során az alábbi adatokat szükséges közölni:

- c) A tüzeset pontos helyét, a kikötő címét (város, utca);
- d) Pontosán megjelölni az égéssel érintett dolgot; Milyen rendellenes technológiai folyamat, műszaki meghibásodás történt;
- e) Mi van veszélyeztetve;
- f) Emberi élet van-e veszélyben (információ a veszélyeztetett személyekről);
- g) A jelzést adó nevét és a jelzésre használt telefon számát.

A tűzjelzést vevő további kérdéseire egyértelmű és pontos választ kell adni.

Ha szükséges, értesíteni kell a mentőket és a rendőrséget is.

3. Az kikötő elhagyásának, kiürítésének lehetőségei

A hajókat a stégen keresztül a part irányába lehet elhagyni.

A kiürítés során a mozgásában korlátozott személyeket fokozottan segíteni kell!

A kimenekített, kimenekült személyek gyülekeztetéséről gondoskodni kell.

További utasításig a kijelölt várakozási helyen kell tartózkodni.

4. A kikötőben tartózkodók feladatai tüzeset alkalmával

- 1) A tűz jelzése
- 2) A tűzriasztás elvégzése
- 3) A rendelkezésre álló eszközökkel a tűz tovább terjedésének megakadályozása, oltása.
- 4) Szükség szerint az áramtalanítás elvégzése,
- 5) Sikeresen eloltott tűz esetén a helyszín eredeti állapotban történő megőrzése.

A tűzriasztásba, a helyszínen levő cselekvőképes személyeket is be lehet szervezni.

Gondoskodni kell továbbá:

- a) A pánikhangulat kialakulásának megakadályozásáról.
- b) A kijutott személyek létszámenőrzésének elvégzéséről, az esetlegesen bent rekedt személyek számának megállapításáról.
- c) Elsősegélynyújtásról.
- d) Rendfenntartási feladatok ellátásáról.

4.1. A tüzet jelző feladatai

A tűz jelzését a Tűzriadó Terv 2. pontjában leírtaknak megfelelően végezze el.

Tűz esetén a „Tűzriadó Terv” -ben foglaltaknak megfelelő feladatokat köteles elvégezni. Köteles riasztani a tűzoltóságot és az értesítendő egyéb személyeket, majd a helyszínre érkező tűzoltóparancsnokot köteles tájékoztatni a történetekről és útbaigazítást adni.

Köteles elősegíteni az kikötő kiürítését, a folyamatos haladást, továbbá biztosítani az illetéktelenek távoltartását.

Meggyőződik arról, hogy a tűzriasztás mindenkihez eljutott.

4.2. A tűz oltását végzők feladatai

Saját és mások egészségét nem veszélyeztetve kell az oltást megkezdeniük.

Lehetőleg egyedül senki ne tartózkodjon a veszélyeztetett területeken.

Gondoskodnak a tűz tovább terjedésének megakadályozásáról, a területen lévő veszélyes anyagok, tárgyak (pl. gázpalackok) eltávolításáról.

Ha már veszélyezteteti a tűz az oltási kísérlet közreműködőit, azonnali kötelességük elhagyni a helyszínt.

Lezárt helyiségben keletkezett tűz ajtaját - ha életveszély nincs -, csak a tűzoltóság helyszínre érkezésekor szabad kinyitni.

Tájékoztassák a tűzoltóságot a megtett intézkedésekről, a várható veszélyforrásokról.

A kikötő területén rendelkezésre álló tűzoltó eszközök:

Kézi tűzoltó készülék:

A kikötőben 1 db 12 kg-os ABC típusú porral oltó, készülék van készenlétben tartva.

A készülék a sólya jobb oldalánál lévő villanyoszlop mellett található.

A porral oltóval minden tűzosztályba tartozó tűz oltható.

ABC típusú porral oltók kezelése:

- 1) A készülékben lévő port fel kell lazítani (pl. felrázni)
- 2) A fej szerelvény biztosítóját kihúzni.
- 3) A tüzet 2-4 méterre megközelíteni.
- 4) A tömlő lövőkéjét a tűzre irányítani és a nyomókart lenyomni.

4.3. Az elektromos áramtalanítás elvégzése

A kikötőben tartózkodó elektromos hajók töltése a parton lévő villanyoszlopokra szerelt kapcsolószekrényekről történik.

A tűz által érintett területen a szakaszolást el kell végezni. Az áramtalanítás után gondoskodni kell a kapcsoló őrzéséről, vagy a visszakapcsolás megakadályozásáról.

Az áramtalanítás elvégzésének tényét a helyszínrre érkező tűzoltóparancsnokkal közölni kell.

Az áramtalanítás elvégzésénél mindig az életmentést kell elsődleges szempontként figyelembe venni, az áramtalanítás nem veszélyeztetheti a menekítés végrehajtását, vagy a tűz oltásának biztonságát.

4.4 Az elektromos hajók töltésére vonatkozó szabályok

- A töltésre csak kültéri használatra alkalmas min. IP44 védelemmel ellátott hosszabbító használható.
- A hosszabbító készlet névleges áramerősség értéke min. 16A, legalább 1,5mm² kábelkeresztmetszet mellett.
- A kábeldobra szerelt hosszabbító esetében, a töltést csak abban az esetben lehet elkezdni, ha a vezeték a dobról teljesen le van húzva. A feltekert állapotban történő töltés esetén a kábel túlmelegedése tüzet okozhat.
- Tilos hosszabbítót toldani, sérült vágott részt összekötözni, toldani!
- Tilos s sérült szigetelés szigetelőszalaggal történő burkolása.

5. Tűz esetén értesítendő személyek

Kikötőmester: Homoki Aladár Tel: +36 30 652 78 66

Elnök: Dér Ferenc Tel: +36 202 526 526

6. Egyéb rendelkezések

A Tűzriadó Tervet naprakész állapotban kell tartani, 1 példányt állandóan hozzáférhető helyen kell tartani.

A Tűzriadó Terv alapján évente egy alkalommal gyakorlatot kell tartani.

A gyakorlat eredményéről, tapasztalatról jegyzőkönyvet kell készíteni. A tapasztaltakat ki kell értékelni, az észlelt hiányosságokat javítani kell.

A Tűzriadó Terv mellékletét képezi a létesítmény helyszínrajza.

7. A készítő adatai

Név: Darvas Péter

Telefon: +3630/4752261

E-mail: darvas.peter@hotmail.com

A tűzvédelmi szakmai képesítését igazoló dokumentum egyedi azonosítói

Kiállító intézmény neve: Szent István Egyetem

Kiállító intézmény címe: 1146 Budapest, Thököly út 74.

Szakmai képesítés megnevezése: Építőmérnök

Oklevél száma: YMÉK/B-ÉP/L-24/2017

A kiállítás dátuma: 2017. július 6.